

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2023 / 122K / 3

Producent: Rakoczy Stal sp. z o.o. ul. Władysława Grabskiego 41, 37-450 Stalowa Wola

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: **CORTINA PLUS 11 kW/ CORTINA PLUS BASIC 11 kW**
o mocy 11kW
Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła 5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	149,27	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	160,61	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	5,52	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	13,67	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	220,00	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	167,48	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	11,49	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	16,09	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s,CO}$	mg/m^3_n	209,39	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s,NOx}$	mg/m^3_n	166,45	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s,OGC}$	mg/m^3_n	10,60	≤ 20
		Pył	$E_{s,p}$	mg/m^3_n	15,73	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	86,28	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	81,02	≥ 75
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	10,90	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	86,14	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	93,61	$\geq 88,04$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	2,55	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	86,31	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	93,40	$\geq 87,52$
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		el_{max}	kW	0,037	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		el_{min}	kW	0,026	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0051	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	119,85	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/122K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

 KIEROWNIK PRACOWNI
 URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

dr inż Bartosz Węcki


 Z-CA DYREKTORA
 ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 03.04.2023 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu