

ZAŚWIADCZENIE

 Numer **WE/ZK/2018/0054**


Producent: RAKOCZY STAL Sp. z o.o.
 ul. Kazimierza Mireckiego 5
 37-450 Stalowa Wola
Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: **FIREMAX o mocy 25 kW**
Paliwo: pellet drzewny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012

Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	%	89,22	≥ 77	
Emisja sezonowego ogrzewania pomieszczeń	Pył	$E_{s,p}$	mg/m ³ _n	19,11	≤ 40
	Organiczne Związki Gazowe	$E_{s,OGC}$	mg/m ³ _n	4,00	≤ 20
	Tlenek Węgla	$E_{s,CO}$	mg/m ³ _n	221,58	≤ 500
	Tlenki Azotu	$E_{s,NOx}$	mg/m ³ _n	168,53	≤ 200
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne	przy znamionowej mocy cieplnej	$e_{l,max}$	kW	0,076	-
	przy 30% znamionowej mocy cieplnej	$e_{l,min}$	kW	0,031	-
	w trybie czuwania	P_{sb}	kW	0,0038	-
Współczynnik efektywności energetycznej kotła	EEI	-	130,72	-	
Klasa efektywności energetycznej		-	A++	-	

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar.

Porównanie z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe przeprowadzono na podstawie sprawozdania z badań nr B/2018/302 wydanego przez Akredytowane Laboratorium Badawcze Nr AB 024.

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące
 Główny Specjalista



dr inż. Maciej Jodkowski



PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Edward Makiela

Katowice, 31.10.2018

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu